



LEGENDA ZARIADENÍ:

RE-P - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

LEGENDA SIETÍ:

DISTRIBUÈNÉ NN ELEKTRICKÉ VEDENIE

NAVRHOVANÉ PŘÍPOJKY :

NAVRHOVANÁ ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA:

PRED ROZV. REP A MEDZI REP A RB.: 3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE PODĽA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, čl. 412.1

OCHRANA ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI, čl. 412.2

OCHRANA UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU, čl. 412.4

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRI PORUCHE PODĽA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, čl. 413.1, čl. 413.1.1.1, čl. 413.1.3

| | | | | |
|---|------------------------------|--|---|-----------------|
| Zodp.projektant: Ing. Bognár A. | Vypracoval: Ing.Bognár A. | | Pro Mont Re Ing. BOGNÁR Alexander Neratovické nám. 2143/2 DUNAJSKÁ STREDA | |
| Investor: Obec Vydrany | | | Formát: | 2xA4 |
| REGIÓN DUNAJSKÁ STREDA – ODVEDENIE A ÈISTENIE ODPADOVÝCH VOD A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU D1.2 – Obec Vydrany – kanalizácia 1 kV prípojka Miesto stavby: Vydrany č.p. 449/1 | | | Dátum: | 10/2012 |
| | | | Účel: | Projekt |
| | | | Zákazk. č.: | |
| | | | Mierka M=1:200 Kót.: mm | Č. výkr. E—1 |
| 1 kV Prípojka | | | | |