

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VYDRANY

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Číslo: 6/2013

Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 31 ods 5 zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii, § 36 ods 9 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie sa uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE VYDRANY číslo. 6/ 2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Čl. 1.

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie / ustanovuje postup a činnosť obce Vydrany pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou a upravuje formu a obsah požiadavky obce zabezpečovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo, FO a PO na území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je v mierovej dobe prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť a koordinovať činnosť v plnení úloh pri núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na úrovni minimálnej potreby pitnej vody, na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre subjekty hospodárskej mobilizácie, právnických a fyzických osôb, ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zložky a ostatné zložky na obdobie krízovej situácie.

Čl. 2.

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

1. Obyvateľstvo Obce Vydrany je zásobované vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Dunajská Streda. Celková kapacita verejného vodovodu je 7 liter / sec., celkový počet zásobovaných je cca 1600 obyvateľov.

2. Prevádzkovateľ podľa § 32 ods. 1 písm f) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu:

- pri mimoriadnej udalosti,
- pri poruche na verejnom vodovode
- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené nasledovné regulačné stupne odberu vody:

- regulačný stupeň č. 1. - pokles výdatnosti o 15 %
- regulačný stupeň č. 2. - pokles výdatnosti o 30 %
- regulačný stupeň č. 3. - pokles výdatnosti o 70 %

3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody termíne v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z.Z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

Čl. 3.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené obcou nasledovne:

- Rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní.

2. Obec Vydrany na pitnú vodu nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou.

Na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody dvoma cisternami prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce resp. na celom území obce.

Čl. 4

Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie

1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.

2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje a zabezpečuje obec. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby a predaja potravinárskych výrobkov, verejného stravovania, školskej jedálne na území obce a v prospech obyvateľstva.

Čl. 5.

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou

1. Súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody obec Vydrany zabezpečuje cestou obvodného úradu Dunajská Streda. :
2. a/ u spoločnosti AQUADRIFT s.r.o , Topoľníky , Hlavná 43 a v predajni Jednota Coop Vydrany nasledovne:
 - Rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody zriadené obcou,

Čl. 6

Potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu/deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3. Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie a spravidla určí hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola najviac pre 1500 ľudí pri dodávke balenej pitnej vody do určených výdajní.
4. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
5. Obec taktiež určí osobu – starostu obce – ktorá bude zodpovedná za koordináciu s ObÚ Dunajská Streda pre zabezpečenie požiadavky pitnej vody a za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom pitnej vody.

Čl. 7.

Organizácia núdzového zásobovania

1. Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
 - Výdajňa č. 1. : MŠsVJM vo Vydranoch
 - Výdajňa č. 2. : budova kultúrneho domu Vydrany č. 71
2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne krízovým štábom obce podľa potreby. Pitnú vodu do školskej jedálne zabezpečí obec.

3. Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím dekrétom starostu obce.

Čl. 8

Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou

1. Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na úseku núdzového zásobovania v tomto rozsahu :
 - a) „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci „, tento dokument obsahuje :
 - prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie,
 - evidenciu výdajní pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách určených na výdaj vody pre obyvateľstvo,
 - evidenciu o vydannej pitnej vode,
 - dokumentáciu výdajní pitnej vody,
 - zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní.
2. Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie. Vedenie dokumentácie o výdajní pitnej vody v obci takýmto spôsobom je v podstate náhradný spôsob vedenia evidencie pre prípad, že v období krízovej situácie nie je možné používať výpočtovú techniku.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch dňa 12.08.2013 uznesením č. 516.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Vydranoch.

Vo Vydranoch, dňa 13.08.2013



Mgr. Ladislav Balódi
starosta obce

Vyvesené :13.08.2013 Zvesené: 28.08.20123

P L Á N
núdzového zásobovania pitnou vodou
v období krízovej situácie v obci Vydrany

I. Zhodnotenie situácie

1. Obec Vydrany zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Dunajská Streda. Celková kapacita verejného vodovodu je 7 liter /sek, celkový počet zásobovaných je 1600 obyvateľov.

Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:

- a/ deštruktívnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulácie nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,
- b/ kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárske účely,
- c/ mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.

- 2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u všetkých obyvateľov.
- 3. Súčasne sú v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom v obci ohrozené aj:
 - a) stravovacie zariadenia v obci, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov
 - b) obchodné zariadenia, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva mäsovými a potravinárskymi výrobkami.

II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

- 1/ rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody, určených obcou. Pitnú vodu na základe zmluvy o budúcej zmluve dodá Aquadrift s.r.o., Topoľníky, Hlavná č. 43.

III. Organizácia núdzového zásobovania

1. Určenie výdajní pitnej vody

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:

Výdajňa č. 1 : adresa výdajne: Materská škola vo Vydranoch č. 314

Výdajňa č. 2 : adresa výdajne: Kultúrny dom vo Vydranoch č. 71

2. Zásobovanie obyvateľia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Výdajňa č. 1 : počet obyvateľov: 800 osôb – zodpovedné osoby: Katarína Sárközyová,
Anita Krajcsovicsová

Výdajňa č. 2 : počet obyvateľov: 800 osôb – zodpovedné osoby: Eva Lénárthová
Ilona Győri

3. Určenie zodpovedných zástupcov obce

a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ : Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce

b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Bc. Ildikó Bugárová

4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiach na území obce.

Na území obce pôsobí:

- Školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravovanie pre školskú mládež, potreba vody 420 litrov denne, (počas školského roka)
- Predajňa – mäsiarstvo – Eva Somogyiová, zásobuje obyvateľstvo obce mäsom a mäsovými výrobkami. Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje 100 litrov vody denne.
MONA – Monika Posztósová (jedáleň) zabezpečuje stravovanie pre subjekty hospodárskej mobilizácie, pre dôchodcov a pre verejnosť, potreba vody 450 litrov denne.
- Predajňa potravín – COOP Jednota, ktorá zásobuje obyvateľov obce potravinárskymi výrobkami. Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú 100 litrov vody denne.
- Predajňa potravín – Norbert Kovács MINIMARKET, ktorá zásobuje obyvateľov obce potravinárskymi výrobkami. Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú 100 litrov vody denne.
- Espresso OÁZIS na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú 100 litrov vody denne.
- Predajňa potravín CBA, ktorá zásobuje obyvateľov obce potravinárskymi výrobkami. Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú 100 litrov vody denne.
- Pohostinstvo „Állj meg vándor“ na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú 100 litrov vody denne.

Odber pitnej vody si predajne a jedáleň – MONA zabezpečia vlastnými silami u dodávateľa, pitnú vodu do školskej jedálne zabezpečí obec .

5. Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

IV. Záväzné nariadenie obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec uverejní záväzným nariadením obce, ktoré obec v prípade vyhlásenia krízového stavu vyhlási miestnym rozhlasom ako aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

V. Prílohy

Súčasťou plánu núdzového zásobovania pitnou vodou sú:

1. Zmluva o budúcej zmluve o dodávke balenej pitnej vody.
2. Menovacie dekréty osôb zodpovedných za výdaj pitnej vody.
3. Súhrnná potreba pitnej vody pre obyvateľov obce na deň.
4. Potreba pitnej vody pre obchodné zariadenia vrátane stravovacích zariadení.
5. Prehľad o vydannej pitnej vode.
6. Zoznamy zásobovaných obyvateľov podľa výdajní.
7. Zoznam subjektov, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť pre obyvateľov.

**Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Vydrany
na prvé 3 dni núdzového stavu**

a) množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou

subjekt	počet zásobovaných osôb /	množstvo pitnej vody v 1. deň (l)	množstvo pitnej vody v 2. deň (l)	množstvo pitnej vody v 3. deň (l)	množstvo pitnej vody v nasl. dni	
Výdajňa č. 1	800	5600	5600	5600		
Výdajňa č. 2	800	5600	5600	5600		
stravov. zariad.		870	870	870		
predajne		600	600	600		
Celkom:	-	12670	12670	12670		

Pozn. potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §3 ods. 4 Vyhl. č.259/2005 Z. z.

pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov

b) množstvo pitnej vody balenej á 7 l

subjekt	počet zásobovaných osôb /	množstvo balení v 1. deň (ks)	množstvo pitnej vody v 2. deň	množstvo pitnej vody v 3. deň	množstvo pitnej vody v nasl. dni	
Výdajňa č. 1	800	800	800	800		
Výdajňa č. 2	800	800	800	800		
Celkom:	1600	1600	1600	1600		

Pozn. Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou balenou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú dodávku od veľkoobchodu, predajne alebo iného dodávateľa.
Množstvo balení sa prepočíta podľa obsahu balenia.

c) súhrnná potreba pitnej vody v litroch/deň

Subjekt	Počet zásobovaných osôb	Potreba pitnej vody/1. deň	Potreba pitnej vody/2. deň	Potreba pitnej vody/3. deň	Spolu na 3 dni
obyvateľstvo	1600	11200	11200	11200	33600
stravovacie zariadenie	2	870	870	870	2610
obchodné zariadenie	6	600	600	600	1800
Spolu:		12670	12670	12670	38010

Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v obci Vydrany

[illegible]

Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania
Objem zásobníka 1 m^3 (1000 litrov) je pre 200 obyvateľov

VZOR

PREHL'AD o vydanej pitnej vode

dňa:.....

[illegible]